

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- NU.ПБ09.В.00151/20

№ 0028048

ЗАЯВИТЕЛЬ

Graboplast Zrt.
Адрес (место нахождения): Венгрия, H-9023 Győr, Fehérvári. 16/b
Тел.: +71036 96 506 100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Graboplast Zrt.
Адрес (место нахождения): Венгрия, H-9023 Győr, Fehérvári. 16/b
Адрес производства: Венгрия, H-9023 Győr, Fehérvári. 16/b
Тел.: +71036 96 506 100

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум из поливинилхлорида (Транспортные напольные покрытия) коллекции: ECOSAFE, GRABO ECOSAFE, GRABIOL код ОК 005 (ОКП):
20 JSK, GRABIOL STOP 20 JSK, GRABOSAFE SILVER KNIGHT, код ОКПД2: 22.23
SILVER KNIGHT 20 JSK. код ЕКПС: 22.21.10

Шнур из поливинилхлорида для сваривания напольных покрытий из поливинилхлорида «Grabohег» («Graboweld»).
Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 3916 20 100 0
3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):
Класс пожарной опасности КМ2: группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;
группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;
группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 939/ТР от 18.08.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол испытаний № С-12/08-2020 от 19.08.2020 г. Испытательный центр ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», Московская область, Люберецкий р-н, г. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10 (Аттестат ТРПБ.RU.ИН24). Акт о результатах анализа состояния производства № 716/20 от 27.02.2020 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

20.08.2020

по

19.08.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Оффен
подпись

Умрихина О.В.
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

Чарушкин С.В.
инициалы, фамилия