

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- RU.ПБ09.В.00326/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН» (ООО «Комитекс ЛИН»),
Адрес (место нахождения): 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10,
ОГРН 1021100509583, ИНН 1101034833, Телефон: +7(8212)28-65-76, Адрес электронной почты: lin@lin.komitex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН» (ООО «Комитекс ЛИН»),
Адрес (место нахождения): 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10,
Адрес производства: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10,
ОГРН 1021100509583, ИНН 1101034833.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие поливинилхлоридное "Vinyl SW" модульное (напольное), коллекций Модерн, Комфорт, Элегант с защитным слоем толщиной от 0,4 мм до 0,55 мм, общей толщиной от 2,1 мм до 2,85 мм, плотностью от 3,5 до 4,7 кг/кв.м, выпускаемые по ТУ 22.23.15-005-57443326-2020 с изв. № 1.
Серийный выпуск.

код ОКПД2:	22.23.15.000
Код ТН ВЭД ЕАЭС	5904 90 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 1324/ТР, 1325/ТР от 13.04.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 1098/22 от 03.02.2022 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коллекция Модерн, Комфорт:

Класс пожарной опасности КМ5:

группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

группа по распространению пламени – РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

Коллекция: Элегант

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3:

группа по воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);

группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20);

группа по распространению пламени – РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.04.2022 по 12.04.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Мирфатуллаев М.М.