



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RS.ПБ97.В.00188/19

ЗАЯВИТЕЛЬ TARKETT DOO ВАЃКА PALANKA

№ 0026552

Адрес: Industrijskazona 14, 21400, ВаќкаPalanka, Serbia (Сербия).
Телефон: +381 21 75 57 439, +381 21 75 57 702, факс +381 21 75 57 348
E-mail: Maja.Gubecka@tarkett.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ TARKETT DOO ВАЃКА PALANKA

Адрес: Industrijskazona 14, 21400, ВаќкаPalanka, Serbia (Сербия).
Телефон: +381 21 75 57 439, +381 21 75 57 702, факс +381 21 75 57 348
E-mail: Maja.Gubecka@tarkett.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольные тафтинговые покрытия из полипропилена
тип «Искусственная трава» разрезной ворс на латексной
основе.

код ОК 005 (ОКП):
Код ОКПД2: 13.93.13

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5703 30 180 0

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3, 27. (см. Приложение № 0015209).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт по результатам инспекционного контроля (ИК) № 618/619/620/621/622/623/624/ТР/ИК-2018 от 12.03.2018г. Акт проверки состояния производства при проведении ИК № 618/619/620/621/622/623/624/ТР/ИК-2018 от 13.02.2018г. (ОС Академия ГПС МЧС России); протоколы сертификационных испытаний продукции № 10/СТР-2018, №11/ИК-2018, № 12/СТР-2018, № 13/СТР-2018, № 14-СТР-2018, № 15/СТР-2018 от 12.03.2018 г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015г. (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Схема ЗС.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация Изготовителя. Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Сертификат соответствия № C-RS.ПБ97.В.00622 от 10.01.2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.07.2019

по 16.07.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин

подпись

А.Г. Ермакова

подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова

инициалы, фамилия

