

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)



№ RU C-BE.ПБ37.В.00294/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

«BFS Europe N.V.»  
Адрес: Бельгия, Groene Dreef 15A, 9770 KRUISEM, Belgium.  
Телефон +3256672211.

№ 0011446

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

«BFS Europe N.V.»  
Адрес: Бельгия, Groene Dreef 15A, 9770 KRUISEM, Belgium.  
Телефон +3256672211.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие напольное тафтинговое типа "Искусственная трава" из химических волокон и нитей, ворс разрезной - 100% полипропилен, основа латекс, общей высотой 7 до 60мм, поверхностной плотностью от 700 до 12000г/м2, по технической документации изготовителя. Торговые марки: «Domo», «iDEAL», «Orizon Grass», «Premium Grass» коллекции: см. Приложение. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
код ОК 034-2014 (ОКПД2):  
13.93.13  
код ЕКПС:  
код ТН ВЭД России:  
код ТН ВЭД ЕАЭС:  
5703 20, 5703 30

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: см. Приложение.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний: №№ 7282/РС, 7283/РС, 7284/РС от 15.05.2020 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4167-АОП от 20.02.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2020 по 19.05.2025



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
М.П. Эксперт (эксперты)

*(Signature)*  
М.П.

Е.К. Савельева

интерим, функция

В.Ю. Шитиков

интерим, функция

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-VE.ПБ37.В.00294/20

(обязательная сертификация)

№ 0018256

Покрытие напольное тафтинговое типа "Искусственная трава" из химических волокон и нитей, ворс разрезной - 100% полипропилен, основа латекс, общей высотой 7 до 60мм, поверхностной плотностью от 700 до 12000г/м2, по технической документации изготовителя. Торговые марки:

- «Домо», коллекции: Home Sport, Argentina, Golf Grass, Spring Casaverde, Premium Grass, Deco – Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа с высокой дымообразующей поверхностью (Д3), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяемые (РП4), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3);

- «iDEAL», коллекции: Woodland, Arcadia – Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа с высокой дымообразующей поверхностью (Д3), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяемые (РП4), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3);

- «Orizon Grass», коллекции: Magnolia Lizard, Diamond Creek, Bamboo Crocodile, Edge Precoat, Astra Avocado, Riviera Avocado – Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа с высокой дымообразующей поверхностью (Д3), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяемые (РП4), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3);

- «Premium Grass», коллекции: Deco, Color 7, Comfort, Color 20, Economy – Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа с высокой дымообразующей поверхностью (Д3), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяемые (РП4), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Е.К. Савельева

В.Ю. Шитиков