

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01021/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие Зартекс".

Место нахождения: Свердловская обл., г. Екатеринбург. Адрес юридического лица: 620024, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026605770575. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6664030959. Телефон: (343)256-94-32, адрес электронной почты: zartex@zartex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие Зартекс".

Место нахождения: Свердловская обл., г. Екатеринбург. Адрес юридического лица: 620024, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026605770575. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6664030959.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ковровые «Тафтинг» (ворс - 100% полипропилен, высота ворса 3÷20 мм, общий вес (поверхностная плотность) 1100÷2080 г/м²), выпускаемые по СТО 39920662-001-2007 с изм. № 1-9. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 13.93.13.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 5703

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9864/РС от 06.06.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции (при проведении инспекционного контроля) № 3904-АПИ/4 от 25.01.2023 ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3). Срок службы до 3 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2023 по 27.06.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

(подпись)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)