

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ09.В.00391

№

№ 0016006

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА ТАФТ»
 Адрес: 197348, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр-кт, дом № 10
 ОГРН: 1027812400890, Телефон: +78123290718 Факс: +78123290716

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА ТАФТ»
 Адрес: 197348, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр-кт, дом № 10
 ОГРН: 1027812400890, Телефон: +78123290718 Факс: +78123290716

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
 Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город
 Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.ser01.ru,
 E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия ковровые тафтинговые т.м. «Нева-Тафт» (ворс
 100% полиамид, высотой 3+10 мм; поверхностная плотность ворса 320+1300 г/м²; поверхностная плотность
 покрытия 800+2000 г/м²; основа – 100% полипропилен код ОК 005 (ОКП): 817100
 (джут синтетический)), выпускаемые по ТУ 8171-001- код ЕКПС:
 54369894-2001.
 Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля
 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160
 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ).
 Показатели пожарной опасности смотри в приложении к сертификату бланк 0000785.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 520/ТР от 17.08.2016, (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный
 центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016);

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001-
 2015) № МСК.ОС1.Б01149 от 21.03.2016 г. до 21.03.2019 г. выданный Органом по сертификации ООО
 "Центр сертификации и стандартизации "МСК" рег. № РОСС МСК.001.ОС.АА

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2017 по 26.12.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Умрихина О.В.

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ09.В.00391

(обязательная сертификация)

№ 0000785

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ? от 03.07.2016 N 301 ФЗ):

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
Покрывтия ковровые тафтинговые т.м. «Нева-Тафт» (ворс 100% полиамид, высотой 3+10 мм; поверхностная плотность ворса 320+1300 г/м ² ; поверхностная плотность покрытия 800+2000 г/м ² основа – 100% полипропилен (джут синтетический)), выпускаемые по ТУ 8171-001-54369894-2001	Класс пожарной опасности КМ2: группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по распространению пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Умрихина О.В.

Чаруджин С.В.