

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00271/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010991

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПРОФИЛЬ"
(ООО "ПЛАСТПРОФИЛЬ").

Адрес: 141100, РОССИЯ, Московская область, Щелковский район, город Щелково, территория
Агрохим, строение 2. ОГРН: 1155050006847. Телефон 8(495)933-67-42.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПРОФИЛЬ"
(ООО "ПЛАСТПРОФИЛЬ").

Адрес: 141100, РОССИЯ, Московская область, Щелковский район, город Щелково, территория
Агрохим, строение 2. ОГРН: 1155050006847. Телефона 8(495)933-67-42.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Россия, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение
VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты
firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной
службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные: плинтусы, углы,
наличники дверные, профили стеновые, профили
напольные торговой марки DECONIKA из ПВХ
композиции (плотность 0,3÷2,5 г/см³), выпускаемые по
ТУ 5772-001-53906522-2009 с изм. 1-3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.19.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренногорючие (Г2),
группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2),
группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 7213/РС, № 7214/РС от 27.03.2020 г. Независимой испытательной
лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации
регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния
производства сертифицируемой продукции № 4190-АОП от 27.02.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",
аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.03.2020 по 26.03.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

[Signature]
подпись

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)