

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.00912
(номер сертификата соответствия)

0002312

(счетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

*(наименование и
местонахождение
заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПОЛ». Адрес: 117246, РОССИЯ,
город Москва, Научный проезд, 6А. ОГРН: 1147746923180. Телефон/Факс. 74954318913

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

*(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)*

Laiwu huixin import&export Co.,Ltd. Адрес: КИТАЙ, Shandong, F1-2 Nanfang
Area High Tech Zone Laiwu Jinan

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

*(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)*

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

*(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)*

Покртия и изделия ковровые иглопробивные машинного способа производства с ворсом из синтетических волокон и нитей (полипропилен), ковровые покрытия напольные с ворсом, ковровлин на резиновой подложке из латекса, высота покрытия 3,6 мм. (состав: нить - 100% Polyamide; подложка - 100% Polyester); покрытия и изделия ковровые иглопробивные машинного способа производства с ворсом из синтетических волокон и нитей (полипропилен), ковровые покрытия напольные с ворсом, ковровлин без подложки, высота покрытия 3 мм. (состав: нить - 100% Polyamide) продукция торговой марки LEVMA, коллекций: Rubber, Carpet, Vesna, Strip, Crus, Ozure, Voyage, Hotel, Family, Sinema, Comfort

Код ОК 13.93.13

Код ТН ВЭД России
5704900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

*(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)*

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). См. приложение №0002341.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/В-04/09/23 от 04.09.2023 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

*(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)*

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.09.2023 по 03.09.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Беляников

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.00912

(номер сертификата соответствия)

0002341

(учетный номер бланка)

1. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97. Умереннораспространяющие (РПЗ) в соответствии со ст. 13.п 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
2. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96. Легковоспламеняемые (ВЗ) в соответствии со ст. 13.п 7 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
3. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы из определения, ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. С высокой дымообразующей способностью (ДЗ) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
4. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы из определения, ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. Умеренноопасные по токсичности продукты горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п.10 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.