



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.ВЕ.ПБ24.Н00425

№ ПС 006262

Срок действия с 03.02.2021 г. по 02.02.2024 г.

ОКПД 2: 13.93.1
код ЕКПС
код ТН ВЭД 5602109000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Технотекс», ОГРН: 1075047002711
Адрес: 141406, Российская Федерация, Московская область, город Химки, улица
Нахимова, дом 4 квартира 3, Телефон: +74959783715, Факс: +74991530277,
Адрес электронной почты: infotechnoteks@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

«Balta Oudenaarde N.V.»
Адрес: Industriepark De Bruwaan 4, B-9700 Oudenaarde, Belgium, Бельгия, Телефон:
+3255335211, Факс: +3255335252, Адрес электронной почты: oudenaarde@baltagroup.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ»», 129281, город
Москва, Олонецкий проезд, дом 18, корпус 1, Э 1, ПОМ III, К 4, офис 24.,
тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Полотно нетканное иглопробивное из синтетических нитей и волокон (состав
100% полипропилен), с латексной клеевой пропиткой, декоративно-отделочное,
толщиной от 2,5 мм до 5 мм, поверхностной плотностью от 270 г/м2 до 350 г/м2
серии «EXPORADU VBR», «EXPROMO». Серийный выпуск. Договор Б/Н от
10.12.2010 года.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-
96; группа дымообразующей способности – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения
пламени по поверхности – РП1 по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности
строительных материалов – КМЗ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 0460/СТ-21 от 20.01.2021 г.,
Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ»
аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный номер
№РОСС.RU04ИБФ0.В5.0384 от 11.01.2019 года до 10.01.2022 года,
выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества
Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический
центр «СТАРТ» (аттестат аккредитации РОСС.RU.31391.04ИБФ0.В05
от 17.08.2016). Схема сертификации: 5с

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поленов

