

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00360/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМИНАТ-ТРЕЙД".

Место нахождения: 141006, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ. ГОРОД МЫТИЩИ. ПРОСПЕКТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 33, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 21.

ОГРН 1137746932498, телефон +7 4955027502, факс +7 4955027502, e-mail: nazimkina@ritterlamina.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМИНАТ-ТРЕЙД".

Адрес производства продукции: 141006, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЫТИЩИ, ПРОСПЕКТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 33, СТРОЕНИЕ 1.

ОГРН 1137746932498, телефон +7 4955027502, факс +7 4955027502, e-mail: nazimkina@ritterlamina.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33. Б. тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия напольные ламинированные, изготовленные методом ламинирования древесноволокнистых плит высокой плотности комплектом пленок на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами, с последующим форматированием бесклевового соединения «паз-гребень», толщиной от 7 мм до 12 мм, плотностью от 880 кг/м³ до 920 кг/м³, марок «Ritter», «RitterField», «Aberhof», «KronParket», выпускаемые по ТУ5544-001-18776922-2016 «ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411 92 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ШПБ-803/12-2019 выдан 26.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 733-СС/11-2019 от 21.11.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU:0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2019 по 26.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Голубева Дарья Львовна

Нуйкова Карина Николаевна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00360/19

(обязательная сертификация)

№ 0021594

Приложение №1

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
 Подпись

[Handwritten signature]
 Подпись

Голубева Дарья Львовна

Нуйкова Карина Николаевна