

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-HU.ПБ09.В.00473/23

## ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Грабопласт Рус» (ООО «Грабопласт Рус»),  
Адрес (место нахождения): 127566, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, ш. Алтуфьевское, д. 44, этаж 6, помещ. VIII, ком. 34,  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 127566, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, ш. Алтуфьевское, д. 44, этаж 6, помещ. VIII, ком. 34, ОГРН 5147746256323, ИНН 7716787906,, Телефон: +7(495) 258-00-86, Адрес электронной почты: info@grabo.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Graboplast Zrt.,  
Адрес (место нахождения): Венгрия, H-9023 Győr, Fehérváriu. 16/b,  
Адрес производства продукции: Венгрия, H-9023 Győr, Fehérváriu. 16/b,  
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): 5990800565005,  
Регистрационные сведения на территории иностранного государства: VAT:HU14986042.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум из поливинилхлорида толщиной от 1,4 мм до 10,3 мм и плотностью от 1,4 кг/м<sup>2</sup> до 4,6 кг/м<sup>2</sup>, коммерческие и полукommerческие покрытия коллекций: Acoustic Pro, Astral, Diamond, Grabo Acoustic 43, SoundTex, Grabo Acoustic 43 Uni, Ecosafe, Grabosafe 20 JSK, Silver Knight Wall, Silver Knight Acoustic 7, Silver Knight Diamond Tech, Standart PUR, Standart, Strong, Top; шоу покрытия коллекций: Ballerina, Brio, Broadway, Broadway 17, Broadway 20, Evidance 25, Evidance 60, Grabo Duett, Las Vegas Lux, Prima, Plie, Salon, Unifloor; спортивные покрытия коллекций: Start Basic Plus, Start Plus, Start Plus Wood, Start, Start Wood, Gymfit 50, Gymfit 50 Wood, Graboflex Gymfit 60, Gymfit 60, Gymfit 60 Wood, Rocket, Stamina, Prima, Elite, Elite Wood, Supreme, Supreme Wood, Extreme, Extreme Wood, Mega, Mega Wood, Smart Foam, Vaporex, Vaporex 40, Vaporex T, Graborex, Graborex 40, Graborex T, VariUse, изготовленные в соответствии с технической документацией завода изготовителя.  
Серийный выпуск.

код  
ОКПД2:

22.23.15

Код ТН  
ВЭД ЕАЭС

3918 10 100 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 2113/ТР, 2114/ТР, 2115/ТР, 2116/ТР, 2117/ТР от 05.12.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),  
Акт о результатах анализа состояния производства № 1495/23 от 25.10.2023 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),  
Применена схема сертификации 4С.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,  
группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),  
группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20),  
группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.12.2023 по 13.12.2028

	Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
	М.П. Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.